

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ивановской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Иваново
(место составления акта)

«03» марта 2021 год
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного пожарного надзора,
юридического лица
№ 51

По адресу/адресам: 153043, Ивановская область, город Иваново, улица Полка Нормандия Неман,
дом 73 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица от 26.01.2021 года
№ 51 главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному надзору
подполковника внутренней службы Зайцев Александр Лерьевич

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД № 16» (далее – МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица не проводилось.

"__" ____ 20__ года с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность часов.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 10 часов 00 минут «03» февраля по 11 часов 00 минут «03»
марта 2021 года (20 рабочих дней, 3 часов)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа
Иваново

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Экземпляр от 26.01.2021 в 10-34
Заведующий ул. Красинова И.Б.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: в соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» согласование проведения
проверки в органах прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор городского округа Иваново по
пожарному надзору Зейналов Канан Гасым Оглы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ «Детский сад № 16»
Ильинская Марина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

П/П №	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
1	2	3	4
1.	Здание МБДОУ «Детский сад № 16» не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III типа.	ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (далее – ФЗ - №184), ст. 4, 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ - №123), раздел 7, табл., 2, пп. 1 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» утвержденным и введенным в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №173 (далее – СП 3.13130.2009).	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
2.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение	п. 71 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»

	их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	(далее по тексту - ППР в РФ)	
3.	Ширина эвакуационного выхода ведущего наружу из спальни групповой ячейки №5 менее 0,8 м (фактическое – 0.74 м).	ст. 46 ФЗ - №184, ст. 4, 6 ч. 4 ст. 4, ст. 53, 89 ФЗ - №123, п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
4.	Ширина эвакуационного выхода ведущего наружу из спальни групповой ячейки №3 менее 0,8 м (фактическое – 0.75 м).	ст. 46 ФЗ - №184, ст. 4, 6 ч. 4 ст. 4, ст. 53, 89 ФЗ - №123, п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
5.	В тамбуре групповой ячейки №2 отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 46 ФЗ - №184, ст. 4, 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ - №123, п. А.4, п. А. 10, табл., А.1 пп. 9, табл., А.3 пп. 38; п. 4, п. 14, табл., 1 пп. 9, табл., 3 пп. 38 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) (далее по тексту - НПБ 110-03), Приложение А, п. А. 4, А.10, табл., А.1, пп. 9, табл., 3 пп. 38 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» Герасимова Марина Владимировна

		сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №175) (далее по тексту - СП 5.13130.2009)	
6.	Допущено размещение в тамбуре выхода из группой ячейки №1 здания детского сада мебельного шкафа для хранения инвентаря и других предметов.	пп. «б,в» п. 27 ППР в РФ	Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» Герасимова Марина Владимировна
7.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из кабинета процедурной менее 0,8 м (фактическое – 0.68 м).	ст. 46 ФЗ - №184, ст. 4, 6 ч. 4 ст. 4, ст. 53, 89 ФЗ - №123, п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
8.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из музыкального зала менее 0,8 м (фактическое – 0.67 м).	ст. 46 ФЗ - №184, ст. 4, 6 ч. 4 ст. 4, ст. 53, 89 ФЗ - №123, п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
9.	Ширина эвакуационного выхода ведущего из спальни групповой ячейки №1 менее 0,8 м (фактическое – 0.68 м).	ст. 46 ФЗ - №184, ст. 4, 6 ч. 4 ст. 4, ст. 53, 89 ФЗ - №123, п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* Противопожарные нормы	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
10.	Противопожарная дверь, установленная в помещении прачечной не имеет устройства для самозакрывания.	п. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
11.	Дверь гладильной не имеет предела огнестойкости менее 0,6 ч.	ст. 46 ФЗ - №184, ст. 4, 6 ч. 4 ст. 4, ст. 88 ФЗ - №123, п. 3.21 СНИП 2.08.02-85 Противопожарные нормы	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
12.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещений с	п. 12 ППР в РФ.	Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» Герасимова Марина Владимировна

	наружной стороны.		
13.	Допущено размещение на пути эвакуации (в том числе в проходе) из помещения для приготовления пищи, деревянного стола, шкафа, холодильника и других предметов препятствующих безопасной эвакуации.	пп. «б» п. 27 ППР в РФ	Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» Герасимова Марина Владимировна
14.	Противопожарная дверь, установленная в помещении электрощитовой не имеет устройства для самозакрывания.	п. 8 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
15.	Допущено использование технического и подвального этажа для хранения оборудования, мебели и других предметов.	пп. «б» п. 16 ППР в РФ.	Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» Герасимова Марина Владимировна
16.	В подвальном этаже отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	ст. 46 ФЗ - №184, ст. 4, 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ - №123, п. А.4, п. А. 10, табл., А.1 пп. 9, табл., А.3 пп. 38; п. 4, п. 14, табл., 1 пп. 9, табл., 3 пп. 38 НПБ 110-03, Приложение А, п. А. 4, А.10, табл., А.1, пп. 9, табл., 3 пп. 38 СП 5.13130.2009	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
17.	На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных на пути эвакуации покрытий (линолеум).	п. 25 ППР в РФ.	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
18.	На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций помещения электрощитовой, а именно: заполнение проема (противопожарной двери).	п. 25 ППР в РФ.	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»
19.	На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций помещения гладильной, а именно: заполнение проема (противопожарной двери).	п. 25 ППР в РФ.	МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»


20.	<p>Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь при изменении требований пожарной безопасности. (вступлении в действие Приказа МЧС России от 16 марта 2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» и утрате силы Приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»).</p>	<p>ч. 3 и ст. 64 ФЗ-123; п. 14 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»</p>	<p>Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» Герасимова Марина Владимировна</p>
21.	<p>На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.</p>	<p>п. 48 ППР в РФ</p>	<p>Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» Герасимова Марина Владимировна</p>
22.	<p>Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в перекрытии между подвальным этажом и первым в результате установки вентиляционного короба</p>	<p>п. 15 ППР в РФ</p>	<p>МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»</p>
23.	<p>Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими</p>	<p>п. 15 ППР в РФ</p>	<p>МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»</p>


	материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в перекрытии между гладильней и коридором в результате установки вентиляционного короба		
24.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания детского сада при пожаре, в исправном состоянии	пп. «а» п. 17 ППР в РФ.	Заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» Герасимова Марина Владимировна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2. выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): данный вопрос не являлся предметом проверки
3. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), а именно: данный вопрос не являлся предметом проверки
4. нарушений не выявлено: нарушения указаны в пункте 1 настоящего раздела

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 51/1/39 от 03.03.2021 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности;
2. Проверочный лист № 45 от 03.03.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:


К.Г.О. Зейналов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Сергей Иванович
Марина Владимировна Захарович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

gf
(подпись)

13» 03 2021 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

телефон доверия (4932) 29-99-99